



Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 6

Krav til vejrkompensering

- Krav fra bygningsreglementet (DS 469)
- Reduceret transmissionstab = energibesparelse
- Mulighed for natsænkning = energibesparelse
- Bedre arbejdsbetingelser for radiatortermostater = energibesparelse og komfort

Hvornår skal der monteres vejrkompensering for at opfylde DS 469?

Ny fjernvarmetilslutning i eksisterende hus med radiator/ gulvvarme	Ja
Radiatoranlægget ændres til gulvvarmeanlæg	Ja
Nyt hus med radiatorer/ gulvvarme	Ja
Ny gennemstrømningsvandvarmer eller beholder i eksisterende hus	Nej
Udskiftning af eksisterende fjernvarmeunit	Ja
Udskiftning af radiatorventiler (mindre reoveringer)	Nej

På dinforsyning.dk/varme/vvs finder du vores øvrige faktablade.
Har du spørgsmål til varmeinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



**DIN
FORSYNING**