



Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 6B

Version 1/2024 - KJ

Krav til tilbagestrømningssikring

- Vandinstallationer skal sikres mod tilbagestrømning efter gældende regler samt Rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut.
- Det er VVS-installatørens ansvar at installationerne overholder kravene.
- Du skal være opmærksom på, at der er vedligeholdelsespligt på nogle typer tilbageløbssikringer.

1

Ingen sundhedsfare – rent drikkevand
Vand som er egnet til menneskeligt forbrug



Kontraventiler

2

Ingen sundhedsfare – behandlet vand
Ændringer i smag, lugt, farve & temperatur



Kontrollerbare
kontraventiler

3

Nogen sundhedsfare – Skadelige stoffer
Tilstedeværelse af skadelige stoffer



Selvvirkende kontraventil
med ikke kontrollerbare
trykzoner

4

Stor sundhedsfare – Giftige stoffer
Tilstedeværelse af kemikalier og gift



Selvvirkende kontraventil
Med kontrollerbare
trykzoner. I daglig tale
TBS ventil

5

Stor sundhedsfare – Bakterier
Tilstedeværelsen af mikrobiologiske elementer og
virus.



Åbent luftgab



På dinforsyning.dk/drikkevand/vvs finder du vores øvrige faktablade.
Har du spørgsmål til vandinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



DIN
FORSYNING